

Baumaßnahme	Vergabe-/ Auftragsnummer	Datum

Übersicht erforderlicher Dokumentationsunterlagen Brandschutz

Ausführung	Prüfbericht Brandschutz	
Beginn	Ende	Nummer
		Vom:
Nachtragsprüfungen:		

Zu den Dokumentationsunterlagen gehören insbesondere:

- Verwendbarkeitsnachweise (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, abZ bzw. Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse, abP)

- Tragende, aussteifende und raumabschließende Bauteile mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

- Trennwände mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

- Brandwände mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

- Außenwände, Außenwandverkleidungen, Unterkonstruktionen mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

- Decken (Geschossdecken, Unterhangdecken usw.) mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

- Dächer (Dächer von Anbauten, Dachbekleidung usw.)

- Bedachung als harte Bedachung (DIN 4102 / DIN 18234)

- Doppel- und Systemböden mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

- Feuerschutzabschlüsse (z. B. Türe, Tore, Revisionsklappen usw.)

- Schächte und Schachtverkleidungen mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

- Verglasungen mit Feuerwiderstand (F 30 / G 30)

- Schottungen bei Leitungsdurchführungen, sofern Schottungssysteme mit Zulassung

- Tragsysteme für Elektroleitungen und Lüftungsleitungen mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

- Bauteile / Einbauteile im Zuge von Flucht- und Rettungswegen (z. B. Notausgangverschluss, Panikverschluss usw.)

- Bodenbeläge / Belege von notwendigen Treppen (Nachweis der Baustoffklasse schwerentflammbar)

- Sonstige (objektspezifische) Bauteile mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit

Hinweis:

Sofern Bauprodukte / Bauarten / Anlagen in dem Bauvorhaben zum Einbau gekommen sind, die in der Auflistung nicht benannt sind, sind auch für diese entsprechende Verwendbarkeitsnachweise / Anwendbarkeitsnachweise / Übereinstimmungsnachweise vorzulegen.

Übersicht erforderlicher Dokumentationsunterlagen

Notwendiger Treppenraum

- Treppenraumwände (Umfassungswände) mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit
 - oberer Abschluss des Treppenraumes (Treppenraumkopf) mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit
 - Nachweis der Rauchableitung (erforderliche Öffnungsflächen: 0,50 m² / 1,00 m²; gemäß LBO)
-

Notwendiger Flur

- Flurwände mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit
 - Unterhangdecken mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit
 - Möblierung / Ausstattung / Dekoration (Nachweis der Baustoffklasse schwerentflammbar, nichtbrennbar)
-

Aufzugsanlagen

- Aufzugsschachtwände (Umfassungswände) mit Anforderung an die Feuerwiderstandsfähigkeit
 - Nachweis der Rauchableitung (erforderliche Öffnungsflächen: 2,5 % der Grundfläche oder mind. 0,1 m²; gemäß LBO)
 - Abnahme- / Inbetriebnahmeprotokoll vom Prüfsachverständigen
-

Anlagentechnischer Brandschutz (Nachweis zur Bauausführung)

- Feuermelde- und Alarmierungsanlagen (Brandmeldeanlage - Planungsunterlagen BMA mit Brandfallsteuermatrix und Alarmierungskonzept)
 - Sicherheitsbeleuchtung - Nachweis der Beleuchtungs- / Lichtstärke, Betriebsdauer, Projektplanung
 - Ersatzstromversorgung - Nachweis der Betriebsdauer, Projektplanung
 - Rettungswegkennzeichnung - Nachweis der Beleuchtungsstärke, Sichtweite, Projektplanung
 - Feuerlöscheinrichtungen (automatische / nichtautomatische Löschanlagen, Wandhydranten, Handfeuerlöschgeräte usw.)
 - Feuerungsanlagen - Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger
 - Blitzschutzanlagen - Angabe der Blitzschutzklasse, Projektplanung
 - Rauchabzugsanlagen (natürlich / maschinell) - Nachweis der Leistungsfähigkeit, Projektplanung
-

Übersicht erforderlicher Dokumentationsunterlagen

Abwehrender und organisatorischer Brandschutz

- Nachweis Löschwasserbereitstellung (schriftliche Bestätigung durch öffentlichen Versorger, Druckprüfprotokolle, rechnerischer Nachweis Löschwassermenge Zisterne, Teich usw.)
- Nachweis der Feuerwehzufahrt; Feuerwehraufstell- und -bewegungsflächen, Sammelplätze (einschl. Abstimmungsprotokoll mit der Feuerwehr)
- Flucht- und Rettungspläne
- Brandschutzordnung
- Brandschutzbeauftragter
- Feuerwehrplan / Feuerwehrlaufkarten
- Sicherheitskonzept (sofern gefordert) mit Freigabe durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst

Übereinstimmungserklärungen der ausführenden Unternehmen mit

- Angabe des Einbauortes des Bauproduktes (nicht Name der Baustelle)
- Datum der Herstellung / Einbauzeitraum auf der Baustelle
- Zulassungsgegenstand / -nummer der DIN
- Name und Anschrift des Unternehmers, Unterschrift des ausführenden Mitarbeiters (mit Klarschrift)

Fachunternehmererklärungen aller ausführenden Firmen / Unternehmen

Protokolle der Abnahme sicherheitstechnischer Einrichtungen durch einen anerkannten Sachverständigen nach Bauordnungsrecht (z. B. SächsTechPrüfVO)

- Lüftungsanlagen bezüglich der Belange des Brandschutzes
- CO - Warnanlagen
- Anlagen zur Rauchableitung oder Rauchfreihaltung (mit Ausnahme natürlich wirkender Anlagen, die nur manuell oder zusätzlich durch Schmelzlot ausgelöst werden)
- Feuerlöschanlagen, dazu gehören selbsttätige Feuerlöschanlagen wie Sprinkleranlagen, Sprühwasser-Löschanlagen und Wasserdampf-Löschanlagen sowie nicht selbsttätige Feuerlöschanlagen einschließlich jeweils zugehöriger Druckerhöhungs- und Wasserversorgungsanlagen
- Automatische Brandmeldeanlagen und automatische Alarmierungsanlagen
- Sicherheitsstromversorgungen und zugehörige Anlagen und Einrichtungen des Brandschutzes, wie Sicherheitsbeleuchtung oder Feuerwehraufzüge; Anlagen der Allgmeinstromversorgung, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sicherheitsstromversorgung stehen

Übersicht erforderlicher Dokumentationsunterlagen

Protokolle der Abnahme sicherheitstechnischer Einrichtungen durch einen Sachkundigen

Blitzschutzanlagen

Natürlich wirkende Anlagen zur Rauchableitung, die nur manuell oder zusätzlich durch Schmelzlot ausgelöst werden

Feststellanlagen von selbsttätig schließenden Feuer- und Rauchschutztüren

Elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen

Automatische Schiebetüren in Rettungswegen

Brandmeldeanlagen mit nichtautomatischen Brandmeldern und nichtautomatische Alarmierungseinrichtungen

Abschlussprüfberichte

Abschlussprüfbericht des Prüfindingenieurs für Standsicherheit

Abschlussprüfbericht des Prüfindingenieurs für Brandschutz
