Plan–Nr.: 15/088

10 m

10 m

NA

NA

NA

NA

NA

LAGERLIFT E / 1

TEEKÜCHE

AUFENTHALTSR.

WC WC

UMKLEIDE-H.

UMKLEIDE-D.

WC WC

TECHNIK HZG

ELT

T30

T90

F90 F90

SERVER

KLEINTEILE-LAGER

LAGER

PRODUKTION

Rauchableitung über die Fenster

ROLLTOR ROLLTOR

ZWISCHEN-LAGER

GERÄTERAUM

ROLLTOR SEKTIONALTOR

F90 F90

T90-RS

Aufzug E / 1

T1

T30-RS

ÜBERDACHUNG

FSE

FSD

T30

HVT

T30 T30

PUMI UNTER TREPPE

F90-AB

Gas-haupt-hahn

HAR

AUFENTHALTS-RAUM

UMKLEIDE

UMKLEIDE

WC

WC WC

FAT FBF

REZEPTION SEKRETARIAT

OG

EG

GRENZE

GRENZE

GRENZE

BESTAND

NEUBAU

BÜRO

CARL-MUSTER-STR.

Legende

HVT	Hauptverteiler Elektro
HAR	Hausanschlussraum
Gas-haupt-hahn	Absperreinrichtung Gashaupthahn
	Absperreinrichtung Haupthahn Wasser
+1 E	Treppe ungeschützt
T1 1 E	Treppenraum geschützt
	Brandwand
FBF	Feuerwehrbedienfeld
FAT	Feuerwehranzeigetableau
	Bedienstelle NRA (nat. Rauch- und Wärmeabzug)
	nat. Rauch- und Wärme-abzug (NRA)
T90 RS	Brandschutztür T90-RS Feuerbeständig / rauchdicht
T90	Brandschutztür T90 Feuerbeständig
T30	Brandschutztür T30 Feuerhemmend
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
	Warnung vor feuerge-fährlichen Stoffen
	Treppenraum
	Flur
NA	Notausgang
	Gebäudezugang

Planersteller:
EUROLUX Brandschutz Sachverständigen GmbH
Teppelweg 35
46419 Isselburg

Feuerwehrplan

Stand: 04 - 2015

Seite: 5

Geschossplan Ebene 0

Objekt: Carl Mustermann GmbH
Carl-Mustermann-Strasse
23456 Musterhausen