

Brandschutzplan



Legende

- Türfeuerhemmend DIN 4102-5 mit Rauchschutz nach DIN 18095
- Türfeuerhemmend DIN 4102-5
- Rauchschutztür nach DIN 18095
- Tür dicht- und selbstschließend
- Tür dichtschließend
- Wandhydrant
- Feuerlöscher, Platzierung d. d. Fachplaner
- Bedienstelle Rauchabzug
- Platzierung durch den Fachplaner
- Handfeuermelder
- Brandmelde - Unterzentrale
- Notausgang / Fluchtweg
- Treppenraum
- Notwendiger Flur
- Brandwand feuerbeständig
- Feuerbeständig (nb)
- Verglasung feuerbeständig
- Feuerhemmend

- Alle Deckendurchbrüche brandschutz-technisch feuerbeständig schließen
- Rauchableitung ü. d. Fenster bzw. MRA
- Alle nicht klassifizierten Türen DS
- Alle Trennwände der Patientenzimmer mindestens feuerhemmend (nb).
- 2 Patientenzimmer = 1 Nutzungseinheit
- Flächendeckende Brandmeldeanlage K1 nach DIN 14675, Platzierung der Hand- und Brandmelder durch den Fachplaner.

Objekt:		Brandschutzmusterplan	
		Musterstraße 35	
		12345 Musterstadt	
Grundriss	Plan: EG - 004		
Erdgeschoss	Datum 01.06.15		
Maßstab: ohne			
Brandschutz Sachverständigen GmbH Tel.: 02873/949279 Fax: 02873/1066 © 2015			

Diese Brandschutzpläne dienen der Übersicht und gelten nur in Verbindung mit dem schriftlichen Teil des Brandschutzkonzeptes. Die Verwendung von Planauszügen ohne Textteil ist unzulässig.